

福島工業高等専門学校

耐震化推進の現状と計画

<1> 棟番号	<2> 棟名称	<3> 建築面積	<4> 建築年	<5> 構造	<6> 地上階	<7>施設調査単位		<8>建物面積		<9>大規模改修歴			<10>耐震診断					<11> 備考	
						番号	名称	建物面積計	棟計	外部改修	内部改修	耐震改修	耐震基準区分	調査年	階・方向	IS値	保有水平耐力に係る指標		緊急度ランク
										改修年	改修年	改修年							
006	管理棟	1,641	1963	R	3	7010	工業高専校舎	3,465	5,128	2002	2002	2002	旧耐震	2002	2X	0.60	0.36		
006	講義A棟	0	1967	R	3	7010	工業高専校舎	585	0	2002	2002	2002	旧耐震	2002	1X	0.73	0.77		
006	講義A棟	0	1980	R	3	7010	工業高専校舎	667	0	2002	2002	2002	旧耐震	2002	2X	0.63	0.37		
006	講義A棟	0	1986	S	1	7010	工業高専校舎	216	0	0	0	0	新耐震	0				講義A棟4階部分	
006	管理棟	0	2002	R	3	7110	高専管理部	27	0	0	0	0	新耐震	0				エレベータ部分	
006	管理棟	0	2002	R	3	7010	工業高専校舎	168	0	0	0	0	新耐震	0				玄関等部分	
007	建設環境工学科棟	568	1967	R	3	7010	工業高専校舎	1,731	1,731	1983	0	2005	旧耐震	2005	1X	0.71	0.72		
010	電気工学科棟	570	1964	R	3	7010	工業高専校舎	1,656	1,656	1983	0	0	旧耐震	1998	2X	0.41	0.38	平成20年度予算要求中	
012	機械工学科棟	563	1964	R	3	7010	工業高専校舎	1,729	1,729	2008	2008	2008	旧耐震	1998	2X	0.36	0.40	平成20年1月までに改修予定	
013	物質工学科棟	484	1965	R	3	7010	工業高専校舎	1,472	1,472	2008	2008	2008	旧耐震	1998	2X	0.36	0.40	平成20年1月までに改修予定	
015	機械実習工場	636	1964	S	2	7010	工業高専校舎	727	727	0	0	2007	旧耐震	2007	1X	1.40	4.30		
023	卓球場	268	1967	S	1	7310	高専屋内運動場	268	268	0	0	0	旧耐震	0					
025	第1体育館	1,025	1965	S	1	7310	高専屋内運動場	1,193	1,193	0	0	0	旧耐震	2006	1Y	0.06	0.19	平成21年度予算要求中	
026	剣道場	371	1966	S	2	7310	高専屋内運動場	450	450	0	0	0	旧耐震	2006	1Y	0.70	2.16		
031	合宿センター	252	1963	R	1	7410	高専福利厚生施設	252	252	1994	1994	0	旧耐震	0					
038	図書館	563	1970	R	3	7210	高専図書館	1,689	1,689	0	1988	0	旧耐震	2006	1Y	0.53	0.82	平成19年度予算要求中	
042	情報処理教育センター	313	1973	R	1	7610	高専電算機施設	313	313	0	0	0	旧耐震	2006	1Y	3.13	3.13		
043	柔道場	242	1973	S	1	7310	高専屋内運動場	242	242	0	0	0	旧耐震	2006	1Y	2.32	9.29		
050	第2体育館	882	1978	S	1	7310	高専屋内運動場	882	882	0	0	0	旧耐震	2006	1Y	0.47	0.63	平成19年度予算要求中	
053	地域環境テクノセンター	240	1979	R	2	7710	高専学内共用施設	420	420	0	0	0	旧耐震	2006	1X	2.83	2.85		
059	磐陽会館	330	1981	R	2	7410	高専福利厚生施設	698	698	0	0	0	旧耐震	2006	1X	0.97	0.97		
065	コミュニケーション情報学科棟	468	1996	R	5	7010	工業高専校舎	1,851	1,851	0	0	0	新耐震	0					
068	講義B棟	440	2001	R	5	7010	工業高専校舎	1,990	1,990	0	0	0	新耐震	0					
069	専攻科棟	421	2006	R	3	7010	工業高専校舎	1,160	1,160	0	0	0	新耐震	0					
029	寮管理棟及こずえ寮	262	1965	R	2	7510	高専寄宿舍	524	524	1994	1994	0	旧耐震	2006	1X	0.62	0.77	平成22年度予算要求中	
032	若葉寮	457	1963	R	3	7510	高専寄宿舍	1,343	1,343	1993	1993	0	旧耐震	2006	1X	0.64	0.64	平成22年度予算要求中	
034	青葉寮	283	1964	R	3	7510	高専寄宿舍	863	863	1994	1994	0	旧耐震	2006	1Y	0.27	1.06	平成19年9月までに改修予定	
036	暁寮	250	1967	R	3	7510	高専寄宿舍	745	745	1994	1994	0	旧耐震	2006	1Y	0.61	0.62	平成23年度予算要求中	
040	食堂浴室	454	1972	R	2	7510	高専寄宿舍	671	671	1994	1994	0	旧耐震	2006	2Y	0.79	0.99		
041	白雲寮	255	1972	R	4	7510	高専寄宿舍	1,057	1,057	1993	1993	0	旧耐震	2006	1Y	0.75	0.94		
		12,238						29,054	29,054										

Is値：構造耐震指標（0.7以上が望ましい）

緊急度ランク：危険性の目安 高い 低い 無し

：本表は福島工業高等専門学校の200㎡以上の建物の平成19年6月現在である。（職員宿舎は除く）